

ОТЗЫВ В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ

Объект отзыва: электрическая энергия переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50Гц в электрических сетях общего назначения, поставляемая сетевой компанией в точках присоединения в электрической сети потребителям, расположенными в границах СНТ «Искра-1».

Настоящим информирую Вас о несоответствии отпускаемой Вам продукции (электрической энергии) требованиям ч.2 статьи 28 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ "О техническом регулировании», а именно несоответствия качества электрической энергии требованиям пунктов 4.2.1 и 4.2.2 ГОСТ 32144-2013.

ООО «Электонт» в отношении СНТ «Искра-1» разработана и согласована с органом государственного контроля (надзора) программа мероприятий по предотвращению причинения вреда в связи с несоответствием продукции требованиям технических регламентов. Данная программа отражает порядок и перечень проводимых ООО «Электонт» мероприятий, направленных на предотвращение причинения возможного вреда от несоответствия продукции техническим регламентам и приведения качества электрической энергии требованиям пунктов 4.2.1, 4.2.2 ГОСТ 32144-2013. Информацию о проводимых мероприятиях, по приведению в соответствие качества электрической энергии требованиям пунктов 4.2.1, 4.2.2 ГОСТ 32144-2013, публикуется на официальном сайте компании ООО «Электонт».

Потребителям электрической энергии, расположенными в границах СНТ «Искра-1» и имеющих технологическое присоединение к электросетевому комплексу ООО «Электонт», в точках присоединения в электрической сети необходимо соблюдать режим потребления с отбором мощности, не превышающей ранее согласованную документом о технологическом присоединении. Соблюдение режима потребления мощности всеми потребителями позволит обеспечить качественное и надёжное электроснабжение потребителей электрической энергии.

Продолжительность выполнения мероприятий, по приведению в соответствие качества электрической энергии требованиям пунктов 4.2.1, 4.2.2 ГОСТ 32144-2013, предусмотрены программами Общества и отражается в информации о проводимых мероприятиях, опубликованных на официальном сайте компании ООО «Электонт». Выполнение мероприятий по приведению в соответствие качества электрической энергии требованиям пунктов 4.2.1, 4.2.2 ГОСТ 32144-2013 выполняются силами ООО «Электонт» и являются для потребителей электрической энергии бесплатными.

Директор ООО «Электонт»

С.В. Руденко